


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Director: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Legal Entity: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · PO Box 10 12 55 · DE 45812 Gelsenkirchen · Germany

GroutTech
Industrieweg 51
8071 CS Nunspeet
NEDERLAND

Visitor's/Parcel Address:
Rotthäuser Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Switchboard +49 (0) 209 9242-0
Direct +49 (0) 209 9242-274
Telefax +49 (0) 209 9242-212
E-Mail

p.pachecomoreno@hyg.de
Internet www.hyg.de

Reference-No.: **K-400936-25-PPM/Lk**
Contact person: Patricia Pacheco
Moreno
Translation and
Association of: K 202466 24 PPM/Lk

PRESENTEN

in overeenstemming met DVGW Praktijkrichtlijn W 347 "Hygiënische eisen
voor Cementgebonden materialen in de drinkwatersector"
(per 2023-11)

Product: SuperFluid 01, SuperFluid 02, SuperFluid 04, SuperFluid 08

Testmonster: Prisma's (grijs)

Testresultaat:

Volgens testrapport nr.: **K-393466-24-PPM/Lk d.d.14.10.2024** de bovengenoemde testmonsters aan de eisen volgens het DVGW-werkblad W 347 (versie 2023-11) voor het volgende toepassingsgebied, indien technisch geschikt:

Toepassingsgebieden	Materialen en onderdelen	Testresultaat
I	Cementmortelvoeringen voor gietijzeren en stalen buizen	---
II	Betonbuizen \geq DN 300, betonnen tanks, cementmortel voor tankbekledingen	Vervuld
III	Tegellijm, voegmortel, cementmortelvoeringen voor lijstwerk, reparatiemortel	Vervuld
IV	Betonnen onderdelen in drinkwaterbeschermingszones I, II of III	Vervuld

De geldigheid van dit testcertificaat begint op de datum van afgifte, eindigt op **14 oktober 2029** als de voorwaarden ongewijzigd blijven en kan op verzoek eenmaal met 5 jaar worden verlengd.

De directeur van het Instituut voor Hygiëne
i. A.

P. Pacheco Moreno

(gescande handtekening)

Patricia Pacheco Moreno
Laboratoriumbeheer van de afdeling
Water Hygiënisch materiaal testen



Dit document wordt digitaal vrijgegeven.

The assessment was based on the assumption that the used starting substances and monomers used to manufacture the product may completely known and no other substances are present in the product. The validity of this document expires in case of modifications in the composition of the product or the processing conditions.

The results and evaluations refer to the groups of test items. This document may not be published without our written permission only complete and unchanged or duplicated.

Legal Entity: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., **Register:** VR 519 Local Court Gelsenkirchen (Germany); **VAT ID:** DE125018356
Directorate: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Head), Andrea Henze, Joachim Löchte, Dr. Frank Obenaus, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (Executive Member), Dr. Dirk Waider